

PARTENZA 1 giugno 2016  
 Prot: 2016 / 0098255 / GEN

### TRASMISSIONE A MEZZO PEC

**OGGETTO:** Giudizio di **NON CONFORMITA'** su acqua destinata al consumo umano – superamento di valori parametrici chimici dell'**ALLEGATO 1, parte C**, del D.Lgs. 31/2001.

Alla C/A: G.A.I.A. S.p.a.

Via della Rena, 24

55027 - GALLICANO (LU)

pec: [gaia-spa@legalmail.it](mailto:gaia-spa@legalmail.it)

Alla C/A: Autorità Idrica Toscana

Sede Conferenza territoriale n° 1 Toscana nord

Via per Camaione, 2180

Monte S.Quirico – LUCCA

pec.: [protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it)

Alla C/A: Sindaco del Comune di

MASSAROSA

pec: [comune.massarosa@postacert.toscana.it](mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it)

A seguito di messaggio di posta elettronica del 01/06/2016, inviato dal L.S.P. di A. V. Toscana N. O., relativo alle determinazioni analitiche effettuate sul campione di acqua destinata al consumo umano, prelevato dall'U.F. Scrivente con verbale n° 887-17545 del 25/05/2016, presso la fontana pubblica Rubinetto prima del contatore Sc. Infanzia/Primaria P.d.M. - Via della Francesca - P.d.M. - Massarosa - Cod. ----- - dell'Acquedotto di Pedemontano del Comune di MASSAROSA, si comunica quanto segue:

Parametro	Unità di misura	Valore determinato analiticamente	Valore di parametro
Ferro	µg/l	304	200

quindi, l'acqua erogata è da ritenersi **NON CONFORME**.

Azienda USL Toscana nord ovest



Dipartimento di Prevenzione

UFC Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

Via Martiri di Sant'Anna n°12  
 55045 Pietrasanta

Tel. 0584 605.8910

[iaragona@uslnordovest.toscana.it](mailto:iaragona@uslnordovest.toscana.it)

PEC: [prevenzione.usl12@postacert.toscana.it](mailto:prevenzione.usl12@postacert.toscana.it)

Responsabile Dott.ssa Ida Aragona

Azienda USL Toscana Nord Ovest  
 Sede Legale  
 Via Cocchi 7  
 56121 Pisa  
 P.Iva: 02198590503

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 31/2001 e specificato nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. Toscana 28 febbraio 2005, n. 320, si esprime la seguente valutazione sulla potenziale pericolosità per la salute:

**L'ACQUA E' POTABILE MA VISTO IL VALORE DEL PARAMENTRO FERRO, SUPERIORE AL VALORE DI RIFERIMENTO, NON E' IDONEA PER UN CONSUMO PROLUNGATO NEL TEMPO. IL GESTORE DOVRA' QUANTO PRIMA PRENDERE PROVVEDIMENTI PER FAR RIENTRARE IL PARAMETRO NELLA NORMA**

Sulla base di quanto sopra si chiede all'Ente Gestore:

- la tempestiva individuazione delle cause che hanno determinato la non conformità;
- la delimitazione territoriale dell'area interessata e relativa popolazione servita;
- la descrizione degli interventi che intende attuare e relativi tempi tecnici strettamente necessari per riportare nella norma la qualità dell'acqua erogata;
- l'effettuazione di determinazioni analitiche di verifica di efficacia di tali azioni.

Si richiede all'Ente Gestore, massima tempestività nella nota di risposta alla presente comunicazione.

Si richiede all'Autorità idrica Toscana, di mettere in atto i necessari adempimenti di propria competenza nei confronti dell'Ente Gestore e disporre che vengano presi i provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque così come stabilito dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 31/2001.

Si segnala altresì, al Sig. Sindaco del Comune di Massarosa, che il controllo analitico di cui sopra, fa parte di un controllo specifico, effettuato su vostra richiesta, presso la Scuola dell'Infanzia/Primaria della Frazione di Piano di Mommio del Comune di Massarosa. Nella medesima mattinata sono stati prelevati anche i seguenti campioni:

- Verb. n. 886-17541 del 25/05/2016 – rubinetto prima dell'impianto di trattamento dell'acqua - Ferro = 132 µg/l (regolamentare)
- Verb. n. 886-17542 del 25/05/2016 – rubinetto piano terra Scuola Infanzia - Ferro = 16 µg/l (regolamentare)
- Verb. n. 886-17543 del 25/05/2016 – rubinetto primo piano Scuola Primaria - Ferro = 272 µg/l (**NON REGOLAMENTARE**)



Dipartimento di Prevenzione

UFC Sicurezza Alimentare  
e Sanità Veterinaria

Via Martiri di Sant'Anna n°12  
55045 Pietrasanta  
Tel. 0584 605.8910  
[i.aragona@uslnordovest.toscana.it](mailto:i.aragona@uslnordovest.toscana.it)

PEC: [prevenzione.usl12@postacert.toscana.it](mailto:prevenzione.usl12@postacert.toscana.it)

Responsabile Dott.ssa Ida Aragona

Azienda USL Toscana Nord Ovest  
Sede Legale  
Via Cocchi 7  
56121 Pisa  
P.Iva: 02198590503

Conseguentemente, si ritiene necessario approntare adeguate opere di manutenzione straordinaria sull'intera rete idrica della Scuola Infanzia/Primaria di Piano di Mommio.

Il Comune di Massarosa dovrà documentare gli interventi adottati e dimostrare analiticamente il superamento della Non Conformità evidenziata.

Alla presente comunicazione, che ha un'evidente carattere di urgenza, seguirà un'analisi approfondita dei dati in nostro possesso al fine di fornire spunti al Comune di Massarosa nell'adozione degli interventi più efficaci per superare la Non Conformità ed evitare il reiterarsi del fenomeno.

Il Responsabile

U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

Dott.ssa Ida Aragona



Azienda USL Toscana nord ovest



Dipartimento di Prevenzione

UFC Sicurezza Alimentare  
e Sanità Veterinaria

Via Martiri di Sant'Anna n°12

55045 Pietrasanta

Tel. 0584 605.8910

[i.aragona@uslnordovest.toscana.it](mailto:i.aragona@uslnordovest.toscana.it)

PEC: [prevenzione.usl12@postacert.toscana.it](mailto:prevenzione.usl12@postacert.toscana.it)

Responsabile Dott.ssa Ida Aragona

Azienda USL Toscana Nord Ovest  
Sede Legale  
Via Cocchi 7  
56121 Pisa  
P.Iva: 02198590563

